

自家用電気工作物保守点検業務 設備概要

別紙 3-2

施設名	設備容量 (KVA)	受電電圧 (V)	絶縁監視 装置の有無	備考
久地野ほほえみ広場	125	6,600	○	非常用予備発電装置を含む。 発電電圧:220V 容量:38KVA
師勝小学校	150	6,600	○	
西春小学校	125	6,600	○	
師勝南小学校	150	6,600	○	
五条小学校	150	6,600	○	
鴨田小学校	150	6,600	○	
師勝北小学校	125	6,600	○	
師勝東小学校	125	6,600	○	
栗島小学校	125	6,600	○	
師勝西小学校	150	6,600	○	
白木小学校	125	6,600	○	
師勝中学校	300	6,600	○	
西春中学校	175	6,600	○	
白木中学校	370	6,600	○	
訓原中学校	260	6,600	○	
熊野中学校	225	6,600	○	
天神中学校	150	6,600	○	

施設名	エレベーター	小荷物専用	機器仕様	用途	最大荷重 又は 定員	基数	定期点検 頻度	遠隔点検 頻度	遠隔監視	年次点検	備考
風と光こどもの国	○		東芝ロープ式エレベーター SP11-CO45-2	乗用	11名	1	3箇月に1回	1箇月に1回	随時	年1回	
児童センターきらり	○		東芝ロープ式エレベーター SP11-CO60	乗用	11名	1	3箇月に1回	1箇月に1回	随時	年1回	
九之坪保育園	○		東芝ロープ式エレベーター	乗用	11名	1	3箇月に1回	1箇月に1回	随時	年1回	
あさひ子どもふれあいセンター	○		三菱電機製インバータ制御式エレベーター	乗用	11名	1	1箇月に1回	—	随時	年1回	
		○	菱電エレベータ施設株式会社製小荷物専用昇降機	荷物用	50kg	1	1箇月に1回	—	—	年1回	
久地野ほほえみ広場	○		三菱電機製インバータ制御式エレベーター	乗用	11名	1	1箇月に1回	—	随時	年1回	
		○	菱電エレベータ施設株式会社製小荷物専用昇降機	荷物用	30kg	1	1箇月に1回	—	—	年1回	
師勝小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1089	人荷用	850kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
西春小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1126	人荷用	900kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
師勝南小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1067	人荷用	800kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
五条小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1124	人荷用	900kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
鴨田小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1066	人荷用	950kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
師勝北小学校	○		日立ビルシステム製ロープ式エレベーター AC-0956	人荷用	900kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
師勝東小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1125	人荷用	900kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
栗島小学校	○		フジテック製ロープ式エレベーター AC-1040	人荷用	750kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
師勝西小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1088	人荷用	800kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
白木小学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1065	人荷用	1,150kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
師勝中学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター A-9024	乗用	11名	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
西春中学校	○		日立ビルシステム製ロープ式エレベーター AC-1134	人荷用	1,000kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
白木中学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター A-8774	人荷用	1,150kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
訓原中学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1042	人荷用	950kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
熊野中学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター A-9216	乗用	9名	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1068	人荷用	950kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	
天神中学校	○		東芝エレベータ製ロープ式エレベーター AC-1127	人荷用	900kg	1	3箇月に1回以上	1箇月に1回	随時	年1回	

建物清掃業務 業務概要

別紙３－４

施設名	床面洗浄・ワックス (年3回)	その他床面清掃 (年3回)	カーペットクリーニング (年2回)	ガラス清掃 (年1回)	カーテンウォール清掃 (年2回)	空調機フィルター清掃 (年2回)	照明器具清掃 (年1回)	天井換気口、 天井扇清掃 (年1回)	害虫駆除 (年2回)	備考
鹿田北保育園	648.18㎡	—	—	200.60㎡	—	15基	—	—	—	
六ツ師保育園	818.17㎡	—	—	336.30㎡	—	13基	—	—	—	
久地野保育園分園	117.75㎡	—	—	59.84㎡	—	5基	—	—	—	
西之保保育園	1,051.00㎡	—	—	504.98㎡	—	14基	—	—	—	
沖村保育園	878.00㎡	—	—	473.50㎡	—	14基	—	—	—	
中之郷保育園	1,029.00㎡	—	—	476.32㎡	—	14基	—	—	—	
徳重保育園	857.00㎡	—	—	344.78㎡	—	18基	—	—	—	
九之坪保育園	1,699.00㎡	—	68.00㎡	576.68㎡	—	34基	22個	4基	—	
ひまわり西園	1,134.00㎡	—	—	520.66㎡	—	9基	—	—	—	
あさひ子どもふれあいセ ンター	1,900.10㎡	トイレ磁器タイル部分含む	110.68㎡	370.00㎡	—	33基	—	46基	—	
久地野ほほえみ広場	2,521.68㎡	トイレ磁器タイル部分含む	210.06㎡	439.62㎡	—	41基	—	65基	—	
風と光こどもの国	1,853.32㎡	トイレ磁器タイル部分含む	225.68㎡	459.16㎡	—	20基	—	50基	—	
児童センターきらり	646.72㎡	54.64㎡	85.36㎡	228.30㎡	156.84㎡	46基	—	—	1式	

害虫駆除業務 業務概要

別紙3-5

施設名	害虫防除面積 (保育室)	害虫駆除・ねずみ防除面積 (給食室)
鹿田北保育園	989.16㎡	29.24㎡
六ツ師保育園	1,562.00㎡	30.00㎡
久地野保育園分園	132.00㎡	9.05㎡
西之保保育園	1,361.39㎡	52.98㎡
沖村保育園	1,029.15㎡	49.00㎡
中之郷保育園	1,033.05㎡	48.67㎡
徳重保育園	1,258.60㎡	62.05㎡
九之坪保育園	1,797.37㎡	35.77㎡
ひまわり西園	1,247.91㎡	37.55㎡
あさひ子どもふれあいセンター	1,971.31㎡	48.73㎡
久地野ほほえみ広場	2,667.60㎡	53.60㎡
風と光こどもの国	2,084.25㎡	41.90㎡

砂場清掃・消毒業務 業務概要

別紙 3-6

施設名	砂場面積
あさひ子どもふれあいセンター	9.34㎡
久地野ほほえみ広場	15.21㎡
風と光こどもの国	7.85㎡
鹿田北保育園	10.74㎡
六ツ師保育園	16.64㎡
久地野保育園分園	3.16㎡
西之保保育園	26.01㎡
沖村保育園	7.15㎡
中之郷保育園	20.00㎡
徳重保育園	16.67㎡
九之坪保育園	13.50㎡
ひまわり西園	17.50㎡
児童センターきらり	10.24㎡
六ツ師児童館	4.30㎡
鹿田児童館	4.30㎡
久地野児童館	8.00㎡
熊之庄児童館	4.30㎡
井瀬木児童館	5.30㎡
九之坪児童館	11.34㎡
宇福寺児童館	12.50㎡
鍛冶ヶ一色児童館	12.56㎡
沖村児童館	10.53㎡

ダムウェーター・給食用リフト保守点検業務 設備概要

別紙3-7

施設名	機器仕様	基数	定期点検 頻度	備考
六ツ師保育園	英電輸送機工業製 ED-150型	1	1箇月に1回以上	
徳重保育園	AGメンテナンス(旧:アジア輸送機)保守製品	1	3箇月に1回以上	
西之保保育園	AGメンテナンス(旧:アジア輸送機)保守製品	1	3箇月に1回以上	
沖村保育園	AGメンテナンス(旧:アジア輸送機)保守製品	1	3箇月に1回以上	
中之郷保育園	AGメンテナンス(旧:アジア輸送機)保守製品	1	3箇月に1回以上	

ガス暖房機器点検業務 機器概要

別紙3-8

施設名	台数	参考型番
あさひ子どもふれあいセンター	4台	リンナイ RC-50FE リンナイ RC-50FG リンナイ RC-58FBT リンナイ RC-58FCT リンナイ RC-58FNT リンナイ RC-58FI リンナイ RC-58FJ ノーリツ NC-24FSB ノーリツ NC-35FSA ノーリツ NC-58FBT 松下 LC-58FAT
風と光こどもの国	3台	
鹿田北保育園	10台	
六ツ師保育園	3台	
西之保保育園	9台	
沖村保育園	2台	
徳重保育園	3台	
中之郷保育園	8台	
師勝小学校	4台	
西春小学校	6台	
師勝南小学校	10台	
五条小学校	5台	
鴨田小学校	5台	
師勝北小学校	6台	
師勝東小学校	5台	
栗島小学校	5台	
師勝西小学校	7台	
白木小学校	2台	
師勝中学校	3台	
西春中学校	4台	
白木中学校	2台	
訓原中学校	11台	
熊野中学校	6台	
天神中学校	5台	

施設名	対象遊具等	備考
あさひ子どもふれあいセンター	鋼製複合遊具、2連ブランコ、3連鉄棒、ジャングルジム、砂場、パーゴラ	
鹿田北保育園	4連ブランコ、滑台、4連鉄棒、はん登棒、雲梯、タイヤステップ、砂場、パーゴラ	
久地野ほほえみ広場	鋼製複合遊具、2連ブランコ、2連鉄棒、ジャングルジム、砂場、スツール(黄色・北、青色、黄色・南)	
六ツ師保育園	4連ブランコ、滑台、3連鉄棒、ジャングルジム、チェーンネット付はん登棒、雲梯(円型、山型)、タイヤステップ、砂場、パーゴラ	
九之坪保育園	鋼製複合遊具、2連ブランコ、4連鉄棒、雲梯、築山、砂場、パーゴラ	
徳重保育園	2連ブランコ、滑台、3連鉄棒、ジャングルジム、はん登棒、雲梯、砂場、パーゴラ、シェルター	
西之保保育園	鋼製複合遊具、2連ブランコ、2方滑台、3連鉄棒、ジャングルジム、雲梯、砂場(四角、丸)、パーゴラ	
沖村保育園	鋼製複合遊具、2連ブランコ、3連鉄棒、雲梯、ロッキング遊具(ホッキョクグマ、パンダ)、タイヤステップ、砂場、パーゴラ	
風と光こどもの国	鋼製複合遊具3連鉄棒、雲梯、砂場(東、西)、パーゴラ	
中之郷保育園	2連ブランコ(青色、赤色)、2方滑台、3連鉄棒、ジャングルジム、はん登棒、雲梯、砂場、パーゴラ	
ひまわり西園(旧九之坪南保育園)	滑台、ロケット型遊具、2連ブランコ、砂場	
久地野児童館	木製2連タイヤブランコ、ロッキングシーソー、砂場、バスケットゴール、パーゴラ	
熊之庄児童館	2連ブランコ、滑台、丸太ステップ、ネットクライム、砂場、ミニゴール(①、②)、バスケットゴール(①、②)、パーゴラ(青色、緑色)、ベンチ	
九之坪児童館(旧九之坪北保育園)	滑台、ロッキング遊具、砂場、ミニゴール、バスケットゴール、パーゴラ、ベンチ	
宇福寺児童館	滑台、2連鉄棒、砂場	
鍛冶ケー色児童館	滑台(大型、小型)、2連鉄棒、ロッキング遊具、砂場	
沖村児童館	木製2連タイヤブランコ、ローラー滑台、円型雲梯、砂場、幼児用遊具(太鼓橋、ステップ)、バスケットゴール	
井瀬木児童館	滑台、3連鉄棒、砂場、パーゴラ	
六ツ師児童館	滑台、3連鉄棒、砂場、バスケットゴール、パーゴラ	
鹿田児童館	ラダー付滑台、スプリングシーソー、砂場、パーゴラ	
児童センターきらり	鋼製複合遊具(大、小)、砂場、東屋、ベンチ	
師勝小学校	3連中铁棒、タイヤとび、山形雲梯、ジャングルジム、滑台、10連はん登棒、4連ブランコ(北側、南側)、10連鉄棒、バックネット(移動式)、投的板	
西春小学校	山形雲梯、2連中铁棒、シーソー、18連はん登棒、滑台、ジャングルジム、4連ブランコ(東側、西側)、10連鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)	
師勝南小学校	3連高鉄棒、砂場、ジャングルジム、滑台、10連はん登棒、築山、4連ブランコ、10連鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)	
五条小学校	平行棒、円型雲梯、2連ブランコ(南側、北側)、滑台、ジャングルジム、10連はん登棒、8連鉄棒、グローブジャングルジム、忍者わたり、サッカーゴール、バックネット(移動式)	
鴨田小学校	シーソー(東側、西側)、2連高鉄棒、滑台、ジャングルジム、10連はん登棒、円型雲梯、4連ブランコ(東側、中側、西側)、10連鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)、投的板	
師勝北小学校	3連鉄棒(A、B)、3連高鉄棒、埋設タイヤ、平行棒、平均台、山形雲梯、ジャングルジム、リングジム、10連はん登棒、4連ブランコ(北側、南側)、築山、回転滑台、10連鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)	
師勝東小学校	シーソー、平行棒、3連高鉄棒、山形雲梯、滑台、ジャングルジム、10連はん登棒、4連ブランコ(西側、東側)、10連鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)、投的板、逆上がり器	
栗島小学校	シーソー(南側、北側)、山形雲梯、3連中铁棒、滑台、2連ブランコ、ジャングルジム、10連はん登棒、4連ブランコ、7連鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)、バスケットゴール、逆上がり器	
師勝西小学校	山形雲梯、16連はん登棒、滑台、ジャングルジム、4連ブランコ(東側、西側)、11連鉄棒、築山、一輪車補助器、サッカーゴール、バックネット(移動式)、バスケットゴール、投的板	
白木小学校	シーソー(南側、北側)、3連高鉄棒、円形雲梯、10はん登棒、2連ブランコ(北側、南側)、ジャングルジム、滑台、4連ブランコ(中側)、9連鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)、投的板	
師勝中学校	3連低鉄棒、3連中铁棒、4連高鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)、ミニゴール、バックネット、ハンドゴール	
西春中学校	6連鉄棒、4連高鉄棒、バックネット(移動式A、B)、サッカーゴール	
白木中学校	3連鉄棒、4連高鉄棒、サッカーゴール、バックネット(移動式)、バックネット	
訓原中学校	6連鉄棒、3連高鉄棒、バックネット、サッカーゴール、ハンドゴール	
熊野中学校	サッカーゴール、バックネット、ハンドゴール、ハンドゴール(アルミ)	
天神中学校	10連鉄棒、4連高鉄棒、ハンドゴール、サッカーゴール、バックネット	

浄化槽保守点検業務 設備概要

別紙3-10

施設名	使用建物	処理方式	種類	容量	製造メーカー	基数	点検頻度	清掃頻度	水質検査	備考
六ツ師保育園	園舎	単独浄化槽	腐敗槽平面酸化型	60人槽	藤吉工業	1	年4回	年1回	年1回	
徳重保育園	園舎	単独浄化槽	腐敗槽平面酸化型	70人槽・8.0㎡	日設工務店	1	年2回	年1回	年1回	防殺虫剤3枚
西之保保育園	園舎	単独浄化槽	長時間ばっき方式全ばっ気型	70人槽・4.7㎡	日設工務店	1	年6回	年2回	年1回	防殺虫剤3枚
中之郷保育園	園舎	単独浄化槽	腐敗槽平面酸化型	60人槽・7.0㎡	日設工務店	1	年2回	年1回	年1回	防殺虫剤3枚
ひまわり西園(旧九之坪南保育園)	園舎	単独浄化槽	腐敗槽平面酸化型	50人槽・8.0㎡	藤吉工業	1	年2回	年1回	年1回	防殺虫剤3枚
	園舎	単独浄化槽	分離接触ばっき型	7人槽・1.41㎡	大栄産業	1	年3回	年1回	年1回	防殺虫剤3枚
師勝東児童クラブ	児童クラブ	合併処理浄化槽	分離嫌気ろ床担体流動方式	18人槽・4.0㎡	大栄産業	1	年4回	年1回	年1回	防殺虫剤5枚
師勝北児童クラブ	児童クラブ	合併処理浄化槽	分離嫌気ろ床担体流動方式	18人槽・4.0㎡	大栄産業	1	年4回	年1回	年1回	防殺虫剤5枚
栗島児童クラブ	児童クラブ	合併処理浄化槽	接触ろ床方式	18人槽・4.0㎡	フジクリーン工業	1	年4回	年1回	年1回	防殺虫剤5枚
五条児童クラブ	児童クラブ	合併処理浄化槽	接触ろ床方式	18人槽・4.0㎡	フジクリーン工業	1	年4回	年1回	年1回	防殺虫剤5枚
西春小学校	屋外便所	単独処理浄化槽	腐敗槽平面酸化型	100人槽	日設工務店	1	年2回	年1回	年1回	
五条小学校	校舎東	単独処理浄化槽	腐敗槽散水ろ床型	350人槽	基準式	1	年2回	年1回	年1回	
鴨田小学校	校舎北	単独処理浄化槽	長時間ばっき方式全ばっ気型	275人槽	藤吉工業	1	年6回	年2回	年1回	
	体育館	単独処理浄化槽	腐敗槽平面酸化型	50人槽	藤吉工業	1	年2回	年1回	年1回	
	屋外便所	単独処理浄化槽	腐敗槽平面酸化型	50人槽	藤吉工業	1	年2回	年1回	年1回	
師勝北小学校	南校舎	合併処理浄化槽	長時間ばっき方式	198人槽	日設工務店	1	年52回	年2回	年1回	
	北校舎	単独処理浄化槽	腐敗槽散水ろ床型	280人槽	基準式	1	年4回	年1回	年1回	
	屋外便所	単独処理浄化槽	長時間ばっき方式全ばっ気型	40人槽	日章プラント	1	年6回	年2回	年1回	
師勝東小学校	校舎	単独処理浄化槽	長時間ばっき方式全ばっ気型	350人槽	藤吉工業	1	年12回	年2回	年1回	
	屋外便所	単独処理浄化槽	長時間ばっき方式全ばっ気型	40人槽	日章プラント	1	年6回	年2回	年1回	
栗島小学校	校舎	合併処理浄化槽	長時間ばっき方式	370人槽	藤吉工業	1	年52回	年2回	年1回	
	屋外便所	単独処理浄化槽	腐敗槽平面酸化型	50人槽	日設工務店	1	年2回	年1回	年1回	
白木小学校	校舎	合併処理浄化槽	長時間ばっき方式	371人槽	日設工務店	1	年52回	年2回	年1回	
白木中学校	校舎北棟	合併処理浄化槽	長時間ばっき方式	284人槽	日設工務店	1	年52回	年1回	年1回	
	校舎南棟	合併処理浄化槽	流量調整担体流動生物ろ過	80人槽	AG㈱	1	年26回	年1回	年1回	
	屋外便所	単独処理浄化槽	腐敗槽平面酸化型	50人槽	藤吉工業	1	年2回	年1回	年1回	
訓原中学校	校舎	合併処理浄化槽	長時間ばっき方式	490人槽	日設工務店	1	年52回	年2回	年1回	
熊野中学校	校舎	合併処理浄化槽	長時間ばっき方式	490人槽	日設工務店	1	年52回	年1回	年1回	
天神中学校	校舎	合併処理浄化槽	接触ばっ気方式	420人槽	藤吉工業	1	年26回	年1回	年1回	

施設名	監視業務の種類			機器の 所有	変更等の 費用負担	撤去等の 費用負担	2系統 警備	備考
	防犯	火災	非常通報					
あさひ子どもふれあいセンター	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
鹿田北保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
久地野ほほえみ広場	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
久地野保育園分園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
六ツ師保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
九之坪保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
徳重保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
西之保保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
沖村保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
風と光こどもの国	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
中之郷保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
旧鹿田南保育園	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
ひまわり西園(旧九之坪南保育園)	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
児童センターきらり	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝東児童クラブ	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝西児童クラブ	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝南児童クラブ	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝北児童クラブ	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
栗島児童クラブ	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
五条児童クラブ	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者	○	
西春小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝南小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
五条小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
鴨田小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者	○	
師勝北小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝東小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
栗島小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
師勝西小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
白木小学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者	○	
師勝中学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
西春中学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
白木中学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
訓原中学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
熊野中学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		
天神中学校	○	○	○	受託者	受託者	受託者		

※「2系統警備」欄に○の施設は、校舎内に児童クラブが開設されているため、学校側管理分と児童クラブ側管理分の2系統の警備システムを設置すること。

AED貸貸借 業務概要

別紙3-12

施設名	台数	備考
あさひ子どもふれあいセンター	1台	
鹿田北保育園	1台	
久地野ほほえみ広場	1台	
久地野保育園分園	1台	
六ツ師保育園	1台	
九之坪保育園	1台	
徳重保育園	1台	
西之保保育園	1台	
沖村保育園	1台	
風と光こどもの国	1台	
中之郷保育園	1台	
ひまわり西園(旧九之坪南保育園)	1台	
児童センターきらり	1台	
井瀬木児童館	1台	
六ツ師児童館	1台	
鹿田児童館	1台	
久地野児童館	1台	
熊之庄児童館	1台	
九之坪児童館	1台	
宇福寺児童館	1台	
鍛冶ヶ一色児童館	1台	
沖村保育園児童館	1台	

樹木・植栽管理業務 業務概要

別紙3-13

施設名	高木	中木	低木 (寄せ植え等)	藤棚せん定	消毒 (薬剤散布)	除草	施肥	備考
あさひ子どもふれあいセンター	○	○	○	○	年2回			
鹿田北保育園	○	○	○	○	年2回	年1回		
久地野ほほえみ広場	○	○	○		年2回			
六ツ師保育園	○	○	○	○	年2回			
九之坪保育園								※今後の協議により業務に含まれる可能性あり(藤棚のみ)
徳重保育園	○	○	○		年2回			
西之保保育園	○	○	○	○				
沖村保育園	○	○	○		年2回			
風と光こどもの国	○	○	○	○	年2回			
中之郷保育園	○	○	○	○	年2回			
旧鹿田南保育園	○	○	○	○	年2回			
ひまわり西園(旧九之坪南保育園)	○	○	○		年2回	年1回		
師勝小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
西春小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
師勝南小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
五条小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
鴨田小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
師勝北小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
師勝東小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
栗島小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
師勝西小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
白木小学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
師勝中学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
西春中学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
白木中学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
訓原中学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
熊野中学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認
天神中学校	○	○	○		随時	随時	随時	月1回、美観の確認

雨水貯留施設保守点検業務 設備概要

別紙 3-14

施設名	種類	機器仕様	台数
あさひ子どもふれあいセンター	三協式全自動砂ろ過装置	DSW-1ES型	1
風と光こどもの国	三協式全自動砂ろ過装置	DSW-0ES型	1
九之坪保育園	三協式全自動砂ろ過装置	RU-2	1

空調設備保守点検業務 設備概要

別紙3-15

※フロン点検含む

施設名	対象機器	メーカー	型式等	試運転年	容量	台数	点検頻度	フィルター清掃	備考
師勝小学校	室外機	アイシン	AXGP280E4ND	2017	28.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP355E4ND	2017	35.50KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP560F1ND	2017	56.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2017	71.00KW	3	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	2	年1回		
	(室内機)					44	年2回	○	
西春小学校	室外機	アイシン	AHGP355E4ND	2016	35.50KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP560F1ND	2016	56.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2016	85.00KW	7	年1回		
	(室内機)	アイシン				44	年2回	○	
師勝南小学校	室外機	アイシン	AXGP355E4ND	2017	35.50KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP560F1ND	2017	56.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2017	71.00KW	3	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	3	年1回		
	(室内機)	アイシン				50	年2回	○	
五条小学校	室外機	アイシン	AHGP560F1ND	2016	56.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2016	71.00KW	5	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2016	85.00KW	1	年1回		
	(室内機)	アイシン				34	年2回	○	
鴨田小学校	室外機	アイシン	AHGP450F1ND	2017	45.00KW	3	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2017	71.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	2	年1回		
	(室内機)	アイシン				35	年2回	○	
師勝北小学校	室外機	アイシン	AHGP355E4ND	2017	35.50KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP450F1ND	2017	45.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP560F1ND	2017	56.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2017	71.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	4	年1回		
	(室内機)	アイシン				41	年2回	○	
師勝東小学校	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.50KW	7	年1回		
	(室内機)	アイシン				55	年2回	○	
栗島小学校	室外機	アイシン	AHGP450F1ND	2017	45.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP560F1ND	2017	56.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2017	71.00KW	3	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	2	年1回		
	(室内機)	アイシン				37	年2回	○	
師勝西小学校	室外機	アイシン	AHGP560F1ND	2017	56.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2017	71.00KW	3	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	4	年1回		
	(室内機)	アイシン				58		○	
白木小学校	室外機	アイシン	AHGP450F1ND	2017	45.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F1ND	2017	71.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	3	年1回		
	(室内機)	アイシン				40	年2回	○	
師勝中学校(校舎)	室外機	アイシン	AXGP224E4ND	2017	22.40KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP560F2ZD	2017	56.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F2ZD	2017	71.00KW	3	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	2	年1回		
	(室内機)	アイシン				31	年2回	○	
師勝中学校(体育館)	室外機								
	室外機								
	室外機								
	(室内機)								

西春中学校(校舎)	室外機	アイシン	AXGP224E4ND	2017	22.40KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP450F2ZD	2017	45.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP560F2ZD	2017	56.00KW	4	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F2ZD	2017	71.00KW	2	年1回		
	(室内機)	アイシン				28	年2回	○	
西春中学校(体育館)	室外機								
	室外機								
	室外機								
	(室内機)								
白木中学校(校舎)	室外機	アイシン	AHGP560F2ZD	2017	56.00KW	1	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F2ZD	2017	71.00KW	5	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	3	年1回		
	(室内機)	アイシン				61	年2回	○	
白木中学校(体育館)	室外機								
	室外機								
	室外機								
	(室内機)								
訓原中学校(校舎)	室外機	アイシン	AHGP560F2ZD	2017	56.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F2ZD	2017	71.00KW	4	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	2	年1回		
	(室内機)	アイシン				58	年2回	○	
訓原中学校(体育館)	室外機								
	室外機								
	室外機								
	(室内機)								
熊野中学校(校舎)	室外機	アイシン	AHGP450F2ZD	2017	45.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP710F2ZD	2017	71.00KW	4	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	5	年1回		
	(室内機)	アイシン				74	年2回	○	
熊野中学校(体育館)	室外機								
	室外機								
	室外機								
	(室内機)								
天神中学校(校舎)	室外機	アイシン	AHGP560F2ZD	2017	56.00KW	2	年1回		
	室外機	アイシン	AHGP850F2ZD	2017	85.00KW	5	年1回		
	(室内機)	アイシン				48	年2回	○	
天神中学校(体育館)	室外機								
	室外機								
	室外機								
	(室内機)								

高架水槽・受水槽清掃業務 設備概要

別紙 3-16

施設名	対象設備	容量	材質
師勝小学校	受水槽	17.5m ³	FRP
	高架水槽	8.0m ³	ステンレス
	高架水槽	4.0m ³	ステンレス
西春小学校	受水槽	24.0m ³	FRP(2槽式)
	高架水槽	8.0m ³	ステンレス
師勝南小学校	受水槽	20.0m ³	FRP
	高架水槽	4.0m ³	ステンレス
五条小学校	受水槽	18.0m ³	ステンレス
	高架水槽	6.0m ³	ステンレス
鴨田小学校	受水槽	18.0m ³	FRP
	高架水槽	10.0m ³	ステンレス
師勝北小学校	受水槽	30.0m ³	ステンレス(2槽式)
	高架水槽	6.0m ³	ステンレス
師勝東小学校	受水槽	30.0m ³	ステンレス
	高架水槽	10.0m ³	FRP
栗島小学校	受水槽	18.7m ³	FRP
	高架水槽	8.0m ³	ステンレス
師勝西小学校	受水槽	31.25m ³	ステンレス(2槽式)
	高架水槽	10.0m ³	ステンレス
白木小学校	受水槽	24.0m ³	FRP
	高架水槽	8.0m ³	FRP
師勝中学校	受水槽	20.0m ³	FRP
西春中学校	受水槽	15.0m ³	ステンレス(2槽式)
白木中学校	受水槽	24.0m ³	ステンレス(2槽式)
訓原中学校	受水槽	25.0m ³ ×2	FRP(2槽式)
	高架水槽	9.0m ³	FRP
熊野中学校	受水槽	50.0m ³	FRP(2槽式)
	高架水槽	10.0m ³	FRP
天神中学校	受水槽	50.0m ³	FRP(2槽式)
	高架水槽	8.0m ³	FRP

周辺監視カメラ保守点検業務 設備概要

別紙3-17

施設名	台数	備考
師勝小学校	5台	
西春小学校	3台	
師勝南小学校	4台	
五条小学校	4台	
鴨田小学校	4台	
師勝北小学校	4台	
師勝東小学校	5台	
栗島小学校	4台	
師勝西小学校	4台	
白木小学校	4台	
師勝中学校	4台	
西春中学校	4台	
白木中学校	4台	
訓原中学校	4台	
熊野中学校	4台	
天神中学校	4台	

プール清掃・調査業務、プールろ過機保守点検業務 施設概要

別紙 3-18

施設名	施設規模	ろ過機種種	備考
師勝小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)ミズプラ製 MPPA-100M15	
西春小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)ミズプラ製 MPPA-100M15	
五条小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)ミズプラ製 MPPA-100A16	
鴨田小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)ミズプラ製 MPPA-100SM14	
師勝北小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)三協製 DL-80	
栗島小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)ミズプラ製 MPPA-100A16	
師勝西小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)三協製 DL-80	
白木小学校	25m×15m×深さ最大1.1m (5コース+低学年用2コース)	(株)ミズプラ製 MPPA-100A16	

※保育園は、清掃調査委託がないものの、毎年不具合箇所を事前に確認し、不具合箇所があれば塗装補修工事(もしくは修繕)として業務発注している。

施設名	対象機器	メーカー	使用冷媒	形式	機番	設置年	台数	備考
あさひ子どもふれあいセンター	室外機	ヤンマー	R22	NZJ855ELN	1EG8305N	—	1	
	室外機	ヤンマー	—	YNZJ450E2	1EP3328N	—	1	
	室外機	ヤンマー	R22	YNZJ450E2	1EB3363N	2001	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP280B2N	200813	2004	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YRZP355H1N	8HL0123N	2008	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP280B2N	201382	—	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YRMP180G1N	7TB0611N	2008	1	
久地野ほほえみ広場	室外機	アイシン	—	TGMP-560	00100641	2006	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP-560	00100638	2006	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP-560	00100639	2006	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP-450	00100441	2006	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP-560	00100640	2006	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP-355	00100430	2006	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP-450	00100440	2006	1	
	室外機	アイシン	—	TGMP-450	00100642	2006	1	
六ツ師保育園	室外機	アイシン	—	MP280TGWP280	00200820	2004	1	
	室外機	ヤンマー	—	YNZP280h1N	—	—	1	
	室外機	アイシン	—	MP280TGWP280	00200820	—	1	
九之坪保育園	室外機	アイシン	R410A	GHPF20450M13NH	—	2017	1	
	室外機	アイシン	R410A	GHPF20450M13NH	—	2017	1	
	室外機	アイシン	R410A	—	—	2017	1	
	室外機	アイシン	R410A	—	—	2017	1	
	室外機	アイシン	R410A	—	—	2017	1	
徳重保育園	室外機	ヤンマー	R410A	YNZP355H1	8HB0176N	2008	1	
	室外機	三菱電機	R410A	PUZ-ERP280KA11	85U00597	2018	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YGZP560H1	8HT0143N	2008	1	
西之保保育園	室外機	三菱電機	—	—	—	—	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YGZP450H1	8HS0126N	2008	1	
沖村保育園	室外機	日立	R410A	RAS-AP2805SH3	UANH8998	2019	1	
風と光こどもの国	室外機	ヤンマー	R410A	YNZP450F1	4FL6072N	2004	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YNZP560F1	4FA6961N	2004	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YNZP560F1	4FA6959N	2004	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YNZP280F1	4EF1133N	2004	1	
	室外機	—	—	—	—	—	1	
	室外機	—	—	—	—	—	1	
	室外機	—	—	—	—	—	1	
	室外機	—	—	—	—	—	1	
中之郷保育園	室外機	三菱電機	—	—	—	—	1	
児童センターきらり	室外機	三菱電機	R410A	PUHY-EP280DMG1	3YW00496	2012	1	
	室外機	三菱電機	R410A	PUHY-EP280DMG1	3YW00496	2012	1	
	室外機	三菱電機	R410A	PUHY-EP280DMG1	3YW00496	2012	1	
	室外機	三菱電機	R410A	PUHY-EP280DMG1	3YW00496	2012	1	
九之坪児童館	室外機	ヤンマー	R410A	YGZP450H1N	8HS0125N	2008	1	
西春児童クラブ	室外機	ヤンマー	—	—	—	—	1	
	室外機	ヤンマー	—	—	—	—	1	
ひまわり西園	室外機	ヤンマー	R410A	YGZP450H1N	8HS0121N	2008	1	
	室外機	ヤンマー	R410A	YGZP560H1N	BHT0127N	2008	1	

※「—」は不明

清掃用具賃貸借

別紙３－２０

施設名	種類	数量	備考
あさひ子どもふれあいセンター	ダスキンモップ N-SAC	4	
	ダスキンモップ N-AC	2	
鹿田北保育園	ダスキンモップ N-SAC	4	
久地野ほほえみ広場	ダスキンモップ N-SAC	6	
	ダスキンモップ N-AC	2	
久地野保育園分園	ダスキンモップ N-SAC	1	
六ツ師保育園	ダスキンモップ N-SAC	3	
	ダスキンモップ N-AC	1	
九之坪保育園	ダスキンモップ N-SAC	3	
	ダスキンモップ N-AC	2	
徳重保育園	ダスキンモップ N-SAC	3	
	ダスキンモップ N-AC	2	
西之保保育園	ダスキンモップ N-SAC	2	
	ダスキンモップ N-AC	2	
沖村保育園	ダスキンモップ N-SAC	3	
	ダスキンモップ N-AC	1	
風と光こどもの国	ダスキンモップ N-SAC	3	
	ダスキンモップ N-AC	2	
中之郷保育園	ダスキンモップ N-SAC	2	
	ダスキンモップ N-AC	1	
ひまわり西園(旧九之坪南保育園)	ダスキンモップ N-SAC	2	
児童センターきらり	ダスキンモップ N-SAC	1	
	ダスキンモップ N-AC	2	

カーテンクリーニング 業務概要

別紙３－２１

施設名	カーテン枚数	業務対象年度	備考
九之坪保育園	77枚	令和8年度	
久地野保育園分園	16枚	令和8年度	
ひまわり西園(旧九之坪南保育園)	16枚	令和8年度	
六ツ師保育園	31枚	令和9年度	
西之保保育園	4枚	令和9年度	
風と光こどもの国	18枚	令和9年度	
中之郷保育園	16枚	令和10年度	
あさひ子どもふれあいセンター	50枚	令和10年度	
徳重保育園	33枚	令和10年度	
久地野ほほえみ広場	53枚	令和11年度	本業務の対象外
沖村保育園	57枚	令和11年度	本業務の対象外
鹿田北保育園	32枚	令和11年度	本業務の対象外